

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

Δελτίο προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ 811/2013)

| | | | | | |
|--|--|---|-------|----|----|
| (a) Όνομα προμηθευτή ή μάρκα | | | | | |
| (b) Κωδικός μοντέλου του προμηθευτή | VWL 55/2 A 230V | | | | |
| (c) Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (*) | A+ | Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (**) | A++ | | |
| (d) Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (μέσες κλιματικές συνθήκες) | 4 | kW | | | |
| (e) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες) | 106 | % | | | |
| (f) Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (μέσες κλιματικές συνθήκες) | 3292 | kWh | και/ή | 12 | GJ |
| (g) Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εσωτερικό χώρο | 0 | dB(A) | | | |
| (h) Ειδικές προφυλάξεις για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και συντήρηση | Πριν από κάθε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθείτε τις οδηγίες | | | | |
| (i) Δεν εφαρμόζεται | | | | | |
| (j) Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες) | 5 | kW | | | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα) | 3 | kW | | | |
| (k) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες) | 98 | % | | | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερο κλίμα) | 123 | % | | | |
| (l) Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες) | 5310 | kWh | και/ή | 19 | GJ |
| Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (θερμότερο κλίμα) | 1267 | kWh | και/ή | 5 | GJ |
| (m) Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εξωτερικό χώρο | 61 | dB(A) | | | |

(*) για εφαρμογή σε μέσες θερμοκρασίες
 (**) για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες

Απαιτούμενες πληροφορίες για το προϊόν (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ 813/2013)

| | |
|---------|-----------------|
| Μοντέλο | VWL 55/2 A 230V |
|---------|-----------------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Ανλία θερμότητας αέρα - νερού | ναι |
| Αντλία θερμότητας νερού - νερού | όχι |
| Ανλία θερμότητας νερού - νερού | όχι |

| | |
|---|-----|
| Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών | όχι |
| Εξοπλισμένο με συμπληρωματικό θερμαντήρα | ναι |
| Αντλία θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό | όχι |

| Είδος | Σύμβολο | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|-------|---------|
| Ονομαστική θερμική ισχύς (*) | <i>Prated</i> | 4 | kW |
| Δηλωμένη δυναμικότητα θέρμανσης σε μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία T_j | | | |
| $T_j = -7\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 4,0 | kW |
| $T_j = +2\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 3,1 | kW |
| $T_j = +7\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 4,5 | kW |
| $T_j = +12\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 6,1 | kW |
| $T_j = \text{δίμημη θερμοκρασία}$ | <i>Pdh</i> | 4,0 | kW |
| $T_j = \text{λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας}$ | <i>Pdh</i> | 4,1 | kW |
| Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: $T_j = -15\text{ °C}$ (αν $TOL < -20\text{ °C}$) | <i>Pdh</i> | 0,0 | kW |
| Δίμημη θερμοκρασία | T_{biv} | -8 | °C |
| Θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου | <i>P_{cych}</i> | 0,0 | kW |
| Συντελεστής υποβάθμισης (**) | <i>Cdh</i> | 0,9 | - |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός της ενεργής | | | |
| Εκτός λειτουργίας | <i>P_{OFF}</i> | 0,007 | kW |
| Θερμοστάτης - εκτός λειτουργίας | <i>P_{TO}</i> | 0,007 | kW |
| Κατάσταση αναμονής | <i>P_{SB}</i> | 0,007 | kW |
| Λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου | <i>P_{CK}</i> | 0,000 | kW |
| Άλλα προϊόντα | | | |
| Έλεγχος δυναμικότητας | σταθερό | | |
| sound_power_level_indoors_outdoors | <i>L_{WA}</i> | 0/ 61 | dB |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου | <i>NO_x</i> | 0 | mg/ kWh |
| Έλεγχος δυναμικότητας | Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany | | |

| Είδος | Σύμβολο | Τιμή | Μονάδα |
|---|-------------------------|------|-------------------|
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου | η_s | 106 | % |
| Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης ή δηλωμένος λόγος πρωτογενούς ενέργειας για μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία T_j | | | |
| $T_j = -7\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 1,9 | - |
| $T_j = +2\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 2,7 | - |
| $T_j = +7\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 3,8 | - |
| $T_j = +12\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 4,8 | - |
| $T_j = \text{δίμημη θερμοκρασία}$ | <i>COPd</i> | 1,9 | - |
| $T_j = \text{λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας}$ | <i>COPd</i> | 1,8 | - |
| Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: $T_j = -15\text{ °C}$ (αν $TOL < -20\text{ °C}$) | <i>COPd</i> | 0,0 | - |
| Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας | <i>TOL</i> | 0,0 | °C |
| Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου | <i>COP_{cy}</i> | 0 | - |
| Το νερό θέρμανσης λειτουργεί σε περιορισμένη θερμοκρασία | <i>WTOL</i> | 60 | °C |
| Συμπληρωματικός θερμαντήρας | | | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς (*) | <i>P_{sup}</i> | 0,3 | kW |
| Τύπος εισερχόμενης ενέργειας | ηλεκτρικό | | |
| Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Ονομαστική παροχή αέρα, σε εξωτερικούς χώρους | | | |
| | - | 0 | m ³ /h |
| Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή μίγματος νερού - γλυκόλης ή νερού, εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας | | | |
| | - | 0 | m ³ /h |

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή συντήρηση του θερμαντήρα & amp; πληροφορίες σχετικές με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής

Πριν από οποιαδήποτε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες.

(*) Για αντλίες θερμότητας για θέρμανση καθώς και για αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό η ονομαστική ισχύς *Prated* είναι ίση με το φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση *Pdesignh*, και η ονομαστική θερμική απόδοση ενός συμπληρωματικού θερμαντήρα *Psup* είναι ίση με την συμπληρωματική χωρητικότητα για θέρμανση *sup(T_j)*.

(**) Εάν ο C_dh δεν προσδιοριστεί με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι $C_dh = 0,9$.
Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας, εκτός από την αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Για μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, οι παράμετροι δηλώνονται για την εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας. Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για μέσες κλιματικές συνθήκες.