

System Water Test

62254

- Διατήρηση μέγιστης αποδοτικότητας συστήματος
- Συμβάλλει στην πρόληψη βλάβης του λέβητα
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του λέβητα
- Εύχρηστη δοκιμή επιτόπου - επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε να ληφθεί αμέσως



Μια απλή και εύχρηστη δοκιμή θολότητας για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού συστήματος και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση και ο λέβητας είναι πλήρως προστατευμένος.

Εφαρμογή

Γεμίστε το σωλήνα με 50 ml δείγματος νερού συστήματος που έχει ληφθεί είτε από το λέβητα είτε από ένα ψυγείο. Κοιτάξτε προς τα κάτω τη λυχνία και εστιάστε στον μαύρο και κίτρινο στόχο στη βάση της λυχνίας. Ανάλογα με την καθαριότητα του νερού, υπάρχουν 4 προτεινόμενες επιλογές επεξεργασίας.

1. Ο στόχος είναι σαφώς ορατός και το σύστημα αναστέλλεται επαρκώς (με το λέβητα να εμφανίζει ετικέτα υποκατάστασης) - Δεν απαιτείται ενέργεια
2. Ο στόχος είναι ευκρινώς ορατός, αλλά το σύστημα ενδέχεται να μην είναι επαρκώς ανασταλτικό (δεν εμφανίζεται ετικέτα επανεπεξεργασίας στο λέβητα) - δόση με Fernox Protector F1
3. Ο στόχος είναι ορατός, αλλά υπάρχουν θολές ενδείξεις ότι υπάρχουν ρύποι στο νερό του συστήματος - τοποθετήστε ένα Fernox TF1 Filter και δόση με το Fernox Protector+ Filter Fluid
4. Ο στόχος δεν είναι ορατός, υποδεικνύοντας ένα πολύ βρώμικο και βρώμικο σύστημα λόγω διάβρωσης και σχηματισμού αλάτων - Καθαρίστε το σύστημα με Fernox F3 Cleaner ή Fernox Power Cleaner F8, προσαρμόστε ένα φίλτρο Fernox και δόση με Fernox Protector + Filter Fluid

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	52
Πλάτος mm	200
Βάθος mm	59
Βάρος kg	0.300
Γραμμοκωδικός EAN	5014551622548

Εξωτερική συσκευασία

Γραμμοκωδικός OCU	5.01455E+12
Μονάδες ανά κουτί	0
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	0
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	0
Μονάδες ανά στρώση	0
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	0

Τελευταία τροποποίηση 16-07-2021 (d/m/y)